

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
учебного корпуса

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
учебного корпуса

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 166000
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги
в сфере среднего профессионального образования.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание в 2 этажа, общей площадью **1220,5 кв. м;**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; **11622 кв. м.**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): до **350** человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте,
дистанционно.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
2	сменные кресла-коляски	Не имеется
3	адаптированные лифты	Не имеется
4	поручни	Не имеется
5	пандусы	Не соответствует нормам
6	подъемные платформы	Не имеется
7	раздвижные двери	Не имеется
8	доступные входные группы	Имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеется
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется
14	иные	-

**IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка соответствия и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	100 %
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не имеется

1	2	3
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется
10	адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);	Адаптирован
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не имеется
12	иные	-


V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»


Г.Б. Медведева
«15» апреля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
учебного корпуса

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги
в сфере среднего профессионального образования.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание в 2 этажа, общей площадью 1220,5 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11622 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного
округа «Ненецкое профессиональное училище».

Адрес места нахождения организации: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6.

Основание для пользования объектом (оперативное управление): оперативное
управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина, д. 23, корпус А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): до 350 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на
объекте, дистанционно.


Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного
возраста.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Высота бордюра с дороги на тротуар 0,12 м, плавный съезд не оборудован, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение, высота ступеней лестницы 0,15 м, ширина проступей 0,30 м, высота перил 0,85 м, имеются разделительные поручни, противоскользящее покрытие отсутствует. Краевые ступени не выделены контрастной маркировкой, тактильные наземные предупреждающие указатели перед ступенями отсутствуют. Пандус одноуровневый: ширина пандуса 0,70 м, края пандуса выделены контрастной маркировкой, покрытие не противоскользящее, высота поручня 0,85 м, наружное вызывное устройство установлено. Ширина входной площадки 1,50 м, оборудовано противоскользящее покрытие, тактильные напольные указатели отсутствуют. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь двухстворчатая, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Ширина междверного тамбура 1,62 м, оборудованы противоскользящие коврики. Дверь тамбура двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,90 м, высота порога 0,02 м, ручка функциональная, неконтрастная, скорость закрывания доводчика 5 сек. При входе в холл установлен СКУД, для лиц с ОВЗ и инвалидов оборудован обходной вход с распашной рамкой, знак для лиц с кардиостимулятором отсутствует.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,9 м, порог высотой 0,02 м, ширина двери в универсальную кабину 0,9 м, порога нет, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран рычажный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, есть сервисный знак у входа в санузел. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 2,45 м, пол ровный, порогов нет. Раздевалка обслуживается гардеробщиком. Ширина пролетов межэтажной лестницы 1,40 м, высота перил 0,95 м, прерывные, не имеют травмобезопасного завершения и маркировки этажей, высота ступеней 0,15 м, ширина проступей 0,30 м. Контрастная маркировка краевых ступеней имеется.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Оборудована входная табличка, дублированная шрифтом Брайля, установлены знаки доступности. Есть мнемосхема здания, тактильный план эвакуации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значимости доступности
1	2	3	4	5	6
5	Установка кнопки вызова помощи в санузле	СП 59.13330.2020 п.6.3.7	2028 г.	Апицына Н.С	Повышение безопасности инвалидов при возникновении экстренной ситуации в санитарной зоне
6	Замена / модернизация пандуса (ширина не менее 0,9 м, антискользящее покрытие)	СП 59.13330.2020 п.6.1.8 (таблица А.1)	2028 г.	Апицына Н.С	Обеспечение безопасного и комфортного въезда в здание для инвалидов-колясочников (устранение риска опрокидывания)
7	Обучение сотрудников по профстандарту «Ассистент (помощник)»	Приказ Минтруда №351н; Приказ Минобрнауки №1309 п.11	2028 г.	Апицына Н.С.	Повышение качества обслуживания инвалидов всех категорий, оказание квалифицированной ситуационной помощи
8	Адаптация официального сайта для слабовидящих	ГОСТ Р 52872-2019	2027 г.	Апицына Н.С Богданов Р.В.	Дистанционное ознакомление с условиями проживания для инвалидов по зрению




Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Г.Б. Медведева

**IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ**

Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг
Доступные входные группы	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками.</p> <p>Входная группа: - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке.</p>
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<p>- Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.</p> <p>- Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.</p>
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе


 _____ С.С. Михеева

Члены комиссии:


заместитель директора по учебно-производственной работе

_____ Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса


 _____ О.Я. Онышко

начальник ОМТО


 _____ Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО


 _____ Н. Е. Ковалевская

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО
«Ненецкое профессиональное училище»
Г.Б. Медведева
« 05 » _____ 2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.б., учебный корпус

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	Оборудование стоянки для инвалидов (1 место, знак, разметка)	181-ФЗ ст.15 п.3; КоАП РФ ст.5.43; СП 59.13330.2020 п.5.2.5	2028 г.	Апицына Н.С.	Обеспечение беспрепятственного подъезда к зданию для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и других МГН
2	Контрастная маркировка краевых ступеней крыльца и входной двери	СП 59.13330.2020 п.6.2.14, 6.2.22	2027 г.	Апицына Н.С.	Снижение травматизма инвалидов по зрению, обеспечение безопасной ориентации в пространстве
3	Установка тактильных наземных указателей перед лестницей и на входной площадке	СП 59.13330.2020 п.6.2.3; ГОСТ Р 52875-2018	2027 г.	Апицына Н.С.	Предупреждение инвалидов по зрению о приближении к лестнице и зоне повышенной опасности
4	Установка мест отдыха на прилегающей территории (скамья со спинкой и подлокотником)	СП 59.13330.2020 п.5.3.1	2028 г.	Апицына Н.С.	Создание условий для комфортного ожидания и отдыха для пожилых людей, инвалидов с нарушением ОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
общежитие

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
общегитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): общежитие
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных
услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 481,0 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1387,0 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа
«Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 50 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):
с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»



Г.Б. Медведева
« 14 » сентября 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
общежитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): общежитие
г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): оказание образовательных
услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 481,0 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 1387,0 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО
«НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. им. Пионерская, д. 18

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23,
корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 50 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с длительным
пребыванием, в т.ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Бордюр с дороги отсутствует, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение, высота ступеней лестницы 0,15 м, ширина проступей 0,30 м, высота перил 0,85 м, имеются разделительные поручни, противоскользящее покрытие отсутствует. Краевые ступени не выделены контрастной маркировкой, тактильные наземные предупреждающие указатели перед ступенями отсутствуют. Пандус одноуровневый: Отсутствует. Ширина входной площадки 1,50 м, оборудовано противоскользящее покрытие, тактильные напольные указатели отсутствуют. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь одностворчатая, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Ширина междверного тамбура 1,62 м, оборудованы противоскользящие коврики. Дверь тамбура одностворчатая, ширина рабочей створки 0,90 м, высота порога 0,02 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 5 сек. При входе в холл СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,6 м, порог высотой 0,02 м, ширина двери в универсальную кабину 0,8 м, порога нет, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран вентильный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, отсутствует сервисный знак у входа в санузел. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 1,20 м, пол ровный, порогов нет. Раздевалка обслуживается гардеробщиком. Ширина пролетов межэтажной лестницы 1,0 м, высота перил 0,95 м, прерывные, не имеют травмобезопасного завершения и маркировки этажей, высота ступеней 0,15 м, ширина проступей 0,30 м. Контрастная маркировка краевых ступеней отсутствует.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа:</p>

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО
«Ненецкое профессиональное училище»
Г.Б. Медведева
«05» _____ 202__ г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Пионерская, д. 18., общежитие

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение и установка мобильного телескопического пандуса (аппарели)	181-ФЗ ст.15; СП 59.13330.2020 п.6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С	Безопасное передвижение слабовидящих проживающих и посетителей по входной группе
2	Контрастная маркировка краевых ступеней крыльца	СП 59.13330.2020 п.6.2.14	2027 г.	Апицына Н.С	Безопасное передвижение слабовидящих проживающих и посетителей по входной группе
3	Установка тактильных наземных указателей перед лестницей	СП 59.13330.2020 п.6.2.3; ГОСТ Р 52875-2018	2028 г.	Апицына Н.С.	Своевременное предупреждение инвалидов по зрению о начале лестничного марша
4	Изготовление и установка входной таблички шрифтом Брайля	СП 59.13330.2020 п.6.4.11	2028 г.	Апицына Н.С	Идентификация здания незрячими людьми (номер дома, назначение объекта)

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
5	Расширение дверного проема в санузле (до 0,9 м)	СП 59.13330.2020 п.6.2.9	2028 г.	Апицына Н.С.	Обеспечение возможности проезда кресла-коляски в санитарную комнату
6	Оснащение санузла поручнями и кнопкой вызова	СП 59.13330.2020 п.6.3.2., 6.3.3., 6.3.7	2028 г.	Апицына Н.С.	Создание условий для самостоятельного и безопасного пользования санузлом инвалидами с нарушением ОДА



Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Г.Б. Медведева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 7
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
учебно-производственная база

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 7

**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
учебно-производственная база

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): учебно-производственная база г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 23

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 538,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 12660 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 50 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»


Г.Б. Медведева
«15» апреля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 7
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
учебно-производственная база

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): учебно-производственная база

г. Нарьян-Мар, ул. ул. Первомайская, д. 23

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 538,4 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 12660 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 50 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Высота бордюра с дороги на тротуар 0,12 м, плавного съезда не оборудовано, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение. Пандус: отсутствует Входная площадка: отсутствует Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь одностворчатая, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Тамбур отсутствует При входе СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,9 м, порог высотой 0,02 м, порога нет, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран рычажный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, есть сервисный знак у входа в санузел. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа: - Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой. - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>- Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. - Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.</p>
<p>Все зоны и участки</p>	<p>Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.</p>

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе

С.С. Михеева

Члены комиссии:

заместитель директора по учебно-производственной работе

Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса

О.Я. Онышко

начальник ОМТО

Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО



Н. Е. Ковалевская

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ НАО
 «Ненецкое профессиональное училище»
 Г.Б. Медведева
 «03» Апрель 2026 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. Первомайская, д. 23., учебно-производственная база

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Установка пандуса и обустройство входной площадки (размер не менее 2,0 x 1,5 м)	СП 59.13330.2020 п.6.1.6, 6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С	Создание полноценной доступной входной группы для всех категорий МГН (сейчас отсутствует)
2	Оборудование стоянки для инвалидов	181-ФЗ ст.15 п.3	2028 г.	Апицына Н.С	Обеспечение беспрепятственного подъезда и парковки для инвалидов всех нозологий
3	Тактильные указатели перед входом	СП 59.13330.2020 п.6.2.3	2028 г.	Апицына Н.С.	Предупреждение незрячих о приближении к зданию и зоне движения транспорта
4	Оснащение санузла поручнями	СП 59.13330.2020 п.6.3.2	2028 г.	Апицына Н.С.	Адаптация существующего санузла для лиц с нарушением ОДА (возможность встать/сесть с помощью поручней)

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
5	Входная табличка с Брайлем	СП 59.13330.2020 п.6.4.11	2028 г.	Апицына Н.С.	Обеспечение доступа к информации о здании для инвалидов по зрению

Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»


Г.Б. Медведева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
общежитие

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
общеежитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): общежитие
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных
услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1905,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2344 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного
округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 100 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с
длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»



Г.Б. Медведева

«18» сентября 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 3
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
общежитие

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): общежитие
г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг
различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1905,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2344 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование –
согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное
училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. им. Хатанзейского, д. 5

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта
Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 100 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): с длительным
пребыванием, в т.ч. проживанием

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Высота бордюра с дороги на тротуар 0,12 м, плавного съезда не оборудовано, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение, высота ступеней лестницы 0,15 м, ширина проступей 0,30 м, перила отсутствуют, разделительные поручни отсутствуют, противоскользящее покрытие имеется. Краевые ступени не выделены контрастной маркировкой, тактильные наземные предупреждающие указатели перед ступенями отсутствуют. Пандус: отсутствует. Ширина входной площадки 2,97 м, оборудовано противоскользящее покрытие, тактильные напольные указатели отсутствуют. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь двухстворчатая, высота порога 0,10 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Ширина междверного тамбура 1,62 м, оборудованы противоскользящие коврики. Дверь тамбура двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,90 м, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 5 сек. При входе в холл СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,6 м, порог высотой 0,02 м, ширина двери в универсальную кабину 0,9 м, порога нет, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран рычажный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, сервисный знак у входа в санузел отсутствует. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 1,38 м, пол ровный, порогов нет. Раздевалка обслуживается гардеробщиком. Ширина пролетов межэтажной лестницы 1,20 м, высота перил 0,95 м, прерывные, не имеют травмобезопасного завершения и маркировки этажей, высота ступеней 0,15 м, ширина проступей 0,30 м. Контрастная маркировка краевых ступеней отсутствует.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой. - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке.
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. - Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе


_____ С.С. Михеева

Члены комиссии:


заместитель директора по учебно-производственной работе

_____ Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса


_____ О.Я. Онышко

начальник ОМТО


_____ Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО


_____ Н.Е. Ковалевская



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ НАО
 «Немецкое профессиональное училище»
 Г.Б. Медведева
 « 25 » мая 2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ
 по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
 объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением
 Немецкого автономного округа «Немецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда
 при формировании безбарьерной среды
 Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Хатанзейского, д. 5., общежитие

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение и установка мобильного телескопического пандуса	181-ФЗ ст.15; СП 59.13330.2020 п.6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С	Физическая доступность входной группы для инвалидов-колясочников
2	Установка перил на крыльце (с двух сторон, высота 0,7 и 0,9 м)	СП 59.13330.2020 п.6.1.14	2028 г.	Апицына Н.С	Обеспечение безопасности подъема по лестнице для инвалидов с нарушением ОДА и пожилых людей (снижение риска падения)
3	Контрастная маркировка краевых ступеней	СП 59.13330.2020 п.6.2.14	2027 г.	Апицына Н.С.	Улучшение ориентации инвалидов по зрению на лестничном марше
4	Установка тактильных указателей перед лестницей	СП 59.13330.2020 п.6.2.3	2028 г.	Апицына Н.С	Тактильное предупреждение незрячих о приближении к перепаду высот

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
5	Оборудование стоянки для инвалидов	181-ФЗ ст.15 п.3	2028 г.	Апицына Н.С	Доступность места проживания для лиц, прибывающих на личном автотранспорте
6	Расширение дверного проема в санузле и установка поручней	СП 59.13330.2020 п.6.2.9, 6.3.2	2028 г.	Апицына Н.С.	Адаптация санитарно-гигиенического помещения для нужд инвалидов-колясочников и лиц с нарушением ОДА



Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Г.Б. Медведева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
сварочная мастерская

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 4
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
сварочная мастерская

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): сварочная мастерская г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 8А

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 100,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 25 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): Услуга предоставляется дистанционно инвалидам всех категорий. Физический доступ на объект не обеспечен

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»



Г.Б. Медведева

«15» апреля 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 4 для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
сварочная мастерская

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): сварочная мастерская
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 8А

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг
различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 100,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование –
согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное
училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 25 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): услуга
предоставляется дистанционно. Физический доступ не обеспечен

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА


<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Бордюр с дороги на тротуар отсутствует, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом навес отсутствует, имеется освещение, лестницы отсутствуют. Пандус: отсутствует. Ширина входной площадки 1,50 м, оборудовано противоскользящее покрытие, тактильные напольные указатели отсутствуют. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь одностворчатая, высота порога 0,20 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Ширина междверного тамбура 3,0 м, оборудованы противоскользящие коврики. Дверь тамбура одностворчатая, ширина рабочей створки 0,90 м, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 5 сек. При входе СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Отсутствует</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 2,45 м, пол ровный, порогов нет. Лестницы отсутствуют</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа: - Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой. - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке. - Неконтрастные ручки входной и тамбурной дверей выделить контрастной маркировкой</p>

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. - Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе


_____ С.С. Михеева

Члены комиссии:

заместитель директора по учебно-производственной работе

_____ Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса


_____ О.Я. Онышко

начальник ОМТО


_____ Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО


_____ Н.Е. Ковалевская



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ НАО
 «Ненецкое профессиональное училище»
 Г.Б. Медведева
 « 05 » мая 202 6 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6Б., сварочная мастерская

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Установка пандуса (или аппарели)	СП 59.13330.2020 п.6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С	Реализация права инвалидов-колясочников на посещение мастерской (ключевое требование доступности)
2	Снижение высоты порога до 0,014 м (макс)	СП 59.13330.2020 п.6.1.10	2028 г.	Апицына Н.С	Беспрепятственный проезд кресла-коляски через дверной проем
3	Тактильные указатели и контрастная маркировка	СП 59.13330.2020 п.6.2.3, 6.2.14	2028 г.	Апицына Н.С.	Безопасная навигация для инвалидов по зрению на подходах к зданию
4	Контрастная маркировка ручек дверей	СП 59.13330.2020 п.6.2.22	2027 г.	Апицына Н.С.	Облегчение идентификации дверных

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
					ручек для слабовидящих обучающихся

Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»



Г.Б. Медведева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
слесарная мастерская

Нарьян-Мар
2026



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 5
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
слесарная мастерская

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): слесарная мастерская г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6Б

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 385,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, г. г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д.6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 45 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): дистанционное обслуживание для всех категорий

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъёмные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»



Г.Б. Медведева

«15» апреля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 5
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
слесарная мастерская

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): слесарная мастерская г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6Б

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 385,5 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 45 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Высота бордюра с дороги на тротуар 0,12 м, плавного съезда не оборудовано, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение, высота ступеней лестницы 0,15 м, ширина проступей 0,30 м, высота перил 0,85 м, имеются разделительные поручни, противоскользящее покрытие отсутствует. Краевые ступени не выделены контрастной маркировкой, тактильные наземные предупреждающие указатели перед ступенями отсутствуют. Пандус: Отсутствует. Входная площадка отсутствует. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь одностворчатая, высота порога 0,15 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Тамбур отсутствует. При входе СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,6 м, порог высотой 0,04 м, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран рычажный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, отсутствует сервисный знак у входа в санузел. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 1,00 м, пол ровный, порогов нет. Раздевалка не обслуживается гардеробщиком. Ширина пролетов межэтажной лестницы 1,20 м, высота перил 0,95 м, прерывные, не имеют травмобезопасного завершения и маркировки этажей, высота ступеней 0,15 м, ширина проступей 0,30 м. Контрастная маркировка краевых ступеней отсутствует.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа: - Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой. - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке. - Неконтрастные ручки входной и тамбурной дверей выделить контрастной маркировкой</p>

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. - Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.

Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе


 С.С. Михеева

Члены комиссии:

заместитель директора по учебно-производственной работе

_____ Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса

 О.Я. Онышко

начальник ОМТО

_____ Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО

 Н.Е. Ковалевская



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО
«Ненецкое профессиональное училище»
Г.Б. Медведева
« 05 » март 202 6 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выхучейского, д. 6Б., слесарная мастерская

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Установка пандуса (стационарного или откидного)	СП 59.13330.2020 п.6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С.	Обеспечение доступа в здание для инвалидов с нарушением ОДА, передвигающихся на креслах-колясках
2	Снижение высоты порога до 0,014 м	СП 59.13330.2020 п.6.1.10	2028 г.	Апицына Н.С.	Устранение препятствия для проезда коляски и безопасного прохода маломобильных пешеходов
3	Контрастная маркировка ступеней (крыльцо)	СП 59.13330.2020 п.6.2.14	2027 г.	Апицына Н.С.	Снижение риска травматизма инвалидов по зрению при подъеме на крыльцо
4	Тактильные указатели перед входом	СП 59.13330.2020 п.6.2.3	2028 г.	Апицына Н.С.	Информирование незрячих о расположении входа и начале подъема

Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Г.Б. Медведева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 6
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
спортивный зал



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.Б. Медведева

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 6
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ненецкого профессионального
«Ненецкое профессиональное училище»
спортивный зал

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): спортзал
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6/1

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг различным категориям граждан

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 853,2 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостат- ков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют
8	доступные входные группы	отсутствуют
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствуют
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствуют
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует


V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды от 30 декабря 2025 года	В соответствии с перечнем мероприятий дорожной карты



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ НАО «Ненецкое
профессиональное училище»


Г.Б. Медведева
«15» апреля 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 6
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное училище»
спортивный зал

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): спортзал
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6/1

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): оказание образовательных услуг
различным категориям граждан

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 853,2 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 11622 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование –
согласно Уставу, сокращённое наименование): Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое профессиональное
училище», ГБПОУ НАО «НПУ»

Адрес места нахождения организации: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: департамент образования
и спорта Ненецкого автономного округа, 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.23, корп. А.

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 100 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха


III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

<p>Доступные входные группы</p>	<p>Есть: Бордюр с дороги отсутствует, пешеходные пути не выделены контрастной маркировкой. Не оборудована стоянка для инвалидного транспорта. Места для отдыха со спинками и подлокотниками отсутствуют. Над крыльцом оборудованы навес и освещение. Пандус: отсутствует. Ширина входной площадки 1,50 м, оборудовано противоскользящее покрытие, тактильные напольные указатели отсутствуют. Ширина рабочей створки входной двери 0,90 м, дверь одностворчатая, высота порога 0,035 м, ручка функциональная, контрастная, скорость закрывания доводчика 8 сек. Ширина междверного тамбура 1,62 м, оборудованы противоскользящие коврики. Дверь тамбура двухстворчатая, ширина рабочей створки 0,90 м, высота порога 0,02 м, ручка функциональная, неконтрастная, скорость закрывания доводчика 5 сек. При входе СКУД не установлен.</p>
<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Есть: ширина двери в санузел 0,9 м, порог высотой 0,02 м, ширина двери в универсальную кабину 0,9 м, порога нет, высота выключателя 1,55 м, поручни отсутствуют, высота раковины 0,85 м, не оборудована круговым поручнем, кран рычажный, высота унитаза 0,46 м, высота сушилки для рук 1,3 м, не оборудовано наклонным зеркалом. Не оборудовано устройством вызова помощи с табличкой, есть сервисный знак у входа в санузел. Не установлен крючок для костылей.</p>
<p>Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Достаточно: ширина коридоров нормативная, в самом узком месте 2,45 м, пол ровный, порогов нет. Раздевалка обслуживается гардеробщиком. Ширина пролетов межэтажной лестницы 1,40 м, высота перил 0,95 м, прерывные, не имеют травмобезопасного завершения и маркировки этажей, высота ступеней 0,15 м, ширина проступей 0,30 м. Контрастная маркировка краевых ступеней имеется.</p>
<p>Доступность средств навигации и информирования</p>	<p>Входная табличка, дублированная шрифтом Брайля и знаки доступности отсутствуют. Мнемосхема здания, тактильный план эвакуации отсутствуют.</p>

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ


<p>Основные структурно-функциональные зоны объекта, услуги</p>	<p>Рекомендации по адаптации объекта (вид работы), оказанию услуг</p>
<p>Доступные входные группы</p>	<p>Прилегающая территория: - Установить на территории места отдыха со спинками и подлокотниками. Входная группа: - Выделить краевые ступени лестницы контрастной маркировкой. - Оборудовать тактильные наземные указатели перед ступенями и на входной площадке.</p>

Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать указатель направления движения к адаптированным зонам обслуживания для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. - Установить в зоне раздевалки и в коридорах места отдыха со спинками и подлокотниками.
Все зоны и участки	Требуют выполнения ряда мероприятий в рамках текущего/капитального ремонта, дооборудования, адаптации, а также индивидуальных решений с ТСР.


Председатель комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной работе _____  С.С. Михеева

Члены комиссии:

заместитель директора по учебно-производственной работе _____ Т.П. Риянова

заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса _____  О.Я. Онышко

начальник ОМТО _____  Н.С. Апицына

Всероссийское общество инвалидов НАО _____  Н.Е. Ковалевская



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ НАО
 «Немецкое профессиональное училище»
 Г.Б. Медведева
 « 05 » 11 мая 2026 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Немецкое профессиональное училище» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

Адрес объекта: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 6/1., спортивный зал

№ п/п	Наименование мероприятия	НПА, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значений доступности
1	2	3	4	5	6
1	Установка пандуса на входе	СП 59.13330.2020 п.6.1.8	2028 г.	Апицына Н.С.	Обеспечение доступа инвалидов-колясочников к занятиям физической культурой и спортом
2	Контрастная маркировка краевых ступеней	СП 59.13330.2020 п.6.2.14	2027 г.	Апицына Н.С.	Повышение безопасности передвижения слабовидящих людей по лестнице
3	Установка тактильных указателей перед лестницей и на входной площадке	СП 59.13330.2020 п.6.2.3	2028 г.	Апицына Н.С.	Тактильное дублирование визуальной информации для незрячих людей перед опасными зонами
4	Входная табличка с Брайлем	СП 59.13330.2020 п.6.4.11	2028 г.	Апицына Н.С.	Идентификация спортивного зала незрячими обучающимися и посетителями

Апицына Н.С.

Директор ГБПОУ НАО «Немецкое профессиональное училище»

Г.Б. Медведева